

T/F

Bellaterra : **23 de Mayo de 2001**

Expedient número : **21009341 reducido**

Referència del peticionari : **SOLER & PALAU**
Fábrica
Ctra. de Puigcerdá s/n
17500 Ripoll (Girona)

LGAI

Campus de la UAB
Apt. Correos, 18
08193 Bellaterra
Barcelona
Tel +34- 93 567 2000
Fax +34- 93 567 2001
E-mail: lgai@lgai.es
www.lgai.es

El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de Gama CVHT de cajas de ventilación a transmisión de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1995, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators", según el expediente N° 21009341 de fecha 10 de mayo de 2001.

Los modelos ensayados y categoría obtenida han sido:

Gama CVHT:

Categoría **3**

127 minutos de funcionamiento a 400°C

Cajas de ventilación en el exterior del horno

CVHT / 1 2 3 4

CVHT Siglas de la serie

- 1 Tamaño del ventilador (9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 30/28)
- 2 Potencia del motor en kW
- 3 Tensión y frecuencia de alimentación


F. Xavier Escriche Segú
Gerente del Centro del Fuego


Jordi Mirabent i Junyent
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.